

ORLEN ASFALT SP. Z O.O.

ZAKRES RZECZOWY REMONTU

M

Załącznik do poz. Nr

1

harmonogramu remontu

Źródło finansowania			
MPK	Nr. Projektu Naprawy	Nr. Zlecenia Naprawy	Szacunkowa wartość remontu
19500	15P19500M01	-	-

Nazwa	Zakład	ORLEN ASFALT
	Obszaru	Park Zbiorników
	Obiektu	Zbiorniki słoju V-1602; V-022

Proponowany wykonawca remontu: wg przetargu

Planowany cykl remontu:

(ilość dni)

14.01.2015 r.

(od)

20.02.2015 r.

(do)

Charakter remontu: planowy

planowy - pozaplanowy - awaryjny

Realizacja remontu planowana jest na:.....zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA	
I	Nr technologiczny: V-1602; V-022
	Nr fabryczny :285 ; F 6848
	Nr archiwalny dok. technicznej: MU- O- 103;0-19287
	Nr inwentarzowy – 1100014; 1100024
	Ciężar całkowity aparatu (urządzenia) :4,7; 4,45 ton
	Długość rurociągu :-.....mb
	Ciężar wkładu 0,075; 0,075 ton
	Rodzaj izolacji : Wełna min.+bl.alum.
	Średnica rurociągu-.....mm/mm-.....Rodzaj pokrycia antykoroz.-.....
	Dn: 25; 50; 80; 100
II	Inne dane:
	V= 1602- Dz=2000 mm; L = 5600 mm;V=16,3 m ³ ; V węz. = 0,012m ³ ;H zab.= -2,0m
	V=022 – Dz= 2000 mm ;L= 5600 mm ; V=16,3 m ³ ; V węz.=0,012;H zab.= -2,0 m.
	Węzownica – rura Ø25x2,6 – dł. 38,5mb./Ø60,3x5 – dł. 1,9mb. – gat. mat. K18
	Zasłepki: Dn : 25/16- szt.4;50/16-szt.2;80/16-szt.2;100/16- szt.4
	Zakres remontu (wyszczególnienie zasadniczych czynności):
	1. M - ż i d -ż zasłepki j.w.
	2. D - ż i m - ż włazów Dn 500/16 – szt. 4
	Uwaga:
	Materiały odpadowe - nr kodu 05 01 03, utylizacja oraz zagospodarowanie odpadu należy w zakresie wykonawcy remontu.
Wymagane dostarczenie karty odpadów technologicznych	

III	Potrzebne materiały i części zamienne:
	Płyty uszczelniające do wycięcia uszczelek oraz uszczelki do aparatu i na połączenia kołnierzowe zabezpieczy – Wykonawca
IV	Potrzebny sprzęt (podać max udźwig i wysokość podnoszenia oraz orientacyjny okres przewidywanego zatrudnienia). Wg potrzeb - zabezpieczy wykonawca
V	<p>Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramienia ORLEN ASFALT udzieli:</p> <p>1. Imię i Nazwisko Bogdan Tomczak – Mechanik Obszaru tel. 365 - 50 - 22 2. Imię i Nazwisko Krzysztof Myzia - Kierownik Produkcji tel. 365 - 22 - 41</p> <p>Warunki techniczne wykonania i odbioru remontu:-.....</p> <p>Próba: - na ciśnienie w płaszczu -MPa. w rurkach - MPa. (hydrauliczna, pneumatyczna lub inna)</p> <p>Medium próby: -</p> <p>Inne parametry próby: ...-.....</p> <p>Specjalne warunki wykonania i odbioru: - (spawanie - wyżarzanie - radiografia itp.)</p> <p>Próba odebrana będzie przez: (UDT) – (ZDT) - (mechanik instalacji)</p> <p>Odbioru remontu dokona Komisja (komisja) - (upoważniony pracownik)</p>
VI	<p>Do niniejszego zakresu remontu załącza się np. dokumentację:</p> <p>Do wglądu u Mechanika Obszaru</p>

18.08.2014 r.
Data