

ORLEN ASFALT S P. Z O. O.

ZAKRES RZECZOWY REMONTU

M

Załącznik do poz. Nr

3

harmonogramu remontu

Źródło finansowania			
MPK	Nr. Projektu Naprawy	Nr. Zlecenia Naprawy	Szacunkowa wartość remontu
19500	15P19500M01	-	-

Nazwa	Zakład	ORLEN ASFALT
	Obszaru	Park Zbiorników
	Obiektu	Zbiornik magazynowy słopów V- 023

Proponowany wykonawca remontu: **wg przetargu**

Planowany cykl remontu:

14.01.2015 r.

20.02.2015 r.

(ilość dni)

(od)

(do)

Charakter remontu: **planowy**

planowy - pozaplanowy - awaryjny

Realizacja remontu planowana jest na:.....-.....zmianę (y)-.....

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA

Nr technologiczny: **V-023**

Nr fabryczny : 100/02

Nr archiwalny dok. technicznej: -

Nr inwentarzowy: **1100094**

Ciężar całkowity aparatu (urządzenia): 4,86 ton

Długość rurociągu : -.....mb

Ciężar wkładu: **0,20 ton**

Rodzaj izolacji : **wełna + bl. trapez.# 1,0**

Średnica rurociagumm/mm-..... Rodzaj pokrycia antykoroz. -.....

Zbiornik cylindryczny poziomy

Inne dane :**Płaszcz zbiornika – Dz2220 mm ; L = 3 396 mm**

H zab. – 0,00 m

Króćce: Dn600/1,0- szt.1; 100/1,6 – szt.4; 50/1,6- szt.4

Pojemność: płaszcz – $V=16\text{m}^3$; węzownicy – $V=0,05\text{m}^3$

Rurki węzowniczy: Dn60,3x 5,6- dł.20 140mm – gat. mat. K18

Właz- Dn500/1,0 -szt.1-Q= 75kg (na zawiasach)

Zakres remontu (wyszczególnienie zasadniczych czynności):

1. D- ż i m- ż zaślepek w łącz. kołnierzowych – króćce – jw.

2. D- ż i m – ż w ł a z u: Dn500/1,0 - szt. 1

3. D- ż i m- ż połączeń kołnierzowych do udrożnienia rurociągów na orurowaniu zbiornika:

- Dn600/1,0 – szt.4; 100/1.6 - szt.4; 50/1,6 –szt.6

III	Potrzebne materiały i części zamienne:
	Płyty uszczelniające do wycięcia uszczelek oraz uszczelki do aparatu i na połączenia kołnierzowe zabezpieczy – Wykonawca
IV	Potrzebny sprzęt (podać max udźwig i wysokość podnoszenia oraz orientacyjny okres przewidywanego zatrudnienia) wg potrzeb – zabezpieczy Wykonawca
V	Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramienia ORLEN ASFALT udzieli: 1. Imię i Nazwisko Bogdan Tomczak – Mechanik Obszaru tel. 365 - 50 - 22 2. Imię i Nazwisko Krzysztof Myzia - Kierownik Produkcji tel. 365 - 22 - 41 Warunki techniczne wykonania i odbioru remontu : Próba: - na ciśnienie w płaszczu - MPa. w rurkach - MPa. (hydrauliczna, pneumatyczna lub inna) Medium próby: - Inne parametry próby: -..... Specjalne warunki wykonania i odbioru: - (spawanie - wyżarzanie - radiografia itp.) Próba odebrana będzie przez: - (UDT) – (ZDT) - (mechanik instalacji) Odbioru remontu dokona: KOMISJA (komisja) - (upoważniony pracownik)
VI	Do niniejszego zakresu remontu załącza się np. dokumentację: Do wglądu u Mechanika Obszaru

18.08.2014 r.
Data