



**ENERGA – OPERATOR SA, ODDZIAŁ W KOSZALINIE  
REJON DYSTRYBUCJI W CZŁUCHOWIE**

# Karta Oceny Stanu Technicznego nr ...

**Wymiana złącza kablowego w m. Człuchów ul. Leśna nr stacji 02-0668 Człuchów Kościńskiego**  
(rodzaj obiektu, nazwa, dla obiektów energetycznych – napięcie) ✓


*Data OST: 22 marca 2019r.*

<i>Nr obiektu</i>	<i>Ocena stanu technicznego</i>	<i>Pomiary</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
02-0668-800-03	- złącze kablowe typu ZK1+1p – uszkodzona obudowa złącza kablowego,			
<b>Decyzja Działu Zarządzania Eksploatacją</b>				
Wymiana złącza kablowego nr 800-03 wg GEWO na złącze kablowe typu P1-Rs/LZV/F				

94203357 2F u0A 1995




April 8, 2019



Człuchów ul. Leśna dz. 65/60, gm. miejska Człuchów

Proj. złącze kablowe P1-Rs/LZV/F nr: *istn. 02-0668-800-03*  
*proj.*



ist. YAKY 4x25mm<sup>2</sup> kier. słup nr 801 st. tr. 02-0668

	Imię Nazwisko Stanowisko	Data	Podpis
Opracował		15-04-2019	
Zatwierdził		15-04-2019	