

Bolesławiec 23.03.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania są następujące roboty w :

1. Ul. Różanej

1.1. wymiana sieci wodociągowej z rur stalowych DN150mm na PE160~~9~~9,5mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Różanej w Bolesławcu wraz z wpięciem do sieci wodociągowej stalowej DN200mm w węźle W1, wpięciem do sieci wodociągowej PE160 mm w węźle W4 (skrzyżowanie z ul. Narcyzów).

1.2. wymiana stalowych przyłączy wodociągowych oraz przepięcia istniejących przyłączy z PE.

2. Ul. Sadowej i Czerwonych Maków

2.1. wymiana sieci wodociągowej z rur stalowych DN150mm na PE160~~9~~9,5mm (PE100 SDR17, PN10) oraz PE 125~~7~~7,4mm w ul. Sadowej i Czerwonych Maków w Bolesławcu oraz wpięciem do sieci wodociągowej PE110mm w węźle W1 i PE160mm w węźle W2.

2.2. wymiana stalowych przyłączy wodociągowych oraz przepięcia istniejących przyłączy z PE.

Specyfikacja zawiera:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Ogłoszenie. | |
| 2. Część opisowa SIWZ. | |
| 3) Projekt budowlany | (załącznik nr 1 do SIWZ), |
| 4) Przedmiary robót | (załącznik nr 2 do SIWZ), |
| 5) Wzór umowy | (załącznik nr 3 do SIWZ). |
| 6) Oświadczenie o spełnieniu warunków | (załącznik nr 4 do SIWZ). |
| 7) Wzór oferty | (załącznik nr 5 do SIWZ). |

Ogłoszenie – strona internetowa PWiK, tablica ogłoszeń.

Uwaga; Komplet materiałów przetargowych dostępny na; www.pwik.boleslawiec.pl

Akceptacja SIWZ. Podpisy
Członków komisji Przetargowej.

1
2
3
4

Zatwierdzam do stosowania:

DYREKTOR DS. TECHNICZNY GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT PROKURENT
(Podpis upoważnionej osoby)
Grzegorz Kozłowski Katarzyna Kozłowska