


SCHEMAT TABLICY TG5

Pz=226,5kW  
Pj=Pszczynowa \* kj  
Pj=104,4 \* 0,6 = 62,6kW

OCHRONA PRZECINPORAZENIOWA  
SAMOCZYNNIE WYLĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TNS  
+ WYLĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

- UWAGI
1. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWARTYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH
  2. WYPOSAŻENIE TABLICZY W/G FIRMY "SCHNEIDER" LUB RÓWNOWARTNE
  3. TYP TABLICZY POKAZANO NA RYSUNKU WIDOKU ELEWACYJ
  4. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORÓW OPARTO NA WENTYLATORACH PROD. BSH, SYSTEMAIR
  5. W PRZYPADKU ZMIANY DOSTAWCY WENTYLATORÓW LUB ICH TYPU NALEŻY DOSTOSOWAĆ UKŁAD STERUJĄCY, ZABEZPIECZAJĄCY I ZASILAJĄCY WENTYLATORY WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
  6. KURTyny POWIETRZNE WRAZ Z APARATURĄ STEROWNICZĄ, REGULATORY WENTYLATORÓW, APARATURA STEROWNICZA CENTRAL WENT., KLIMATYZATORY, RÓLET, ZEWN. EL. UJĘTE W ZESTAWIENIU TECHNOLOGI.

DOKUMENTACJA NA POTRZEBY WYKONANIA PRAC  
POZOSTAJE BEZ ZMIAN



**konsorcjum projektowe:**

**AB-PROJEKT**  
architektoniczne biuro projektów  
spółka z o.o. w Tychach  
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY  
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 58, fax: 032/217 71 70  
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl  
www.ab-projekt.com.pl

**PROGREG**  
31-422 Kraków,  
ul. Powstańców 36/43  
Biuro w Krakowie:  
30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C  
tel. (012) 269-82-50,  
fax. (012) 268-13-91  
Biuro w Łodzi:  
90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77  
e-mail: biuro@progreg.pl

**elpro service**  
P.P.U.H. "ELPROSERVICE" S.C.  
W. FIKS, A. PYKA  
UL. BRZOSZOWA 13, 40-170 KATOWICE  
TEL. (032) 3256925

nazwa:	data:	opis zmian:
D		
C		
B		
A		

nazwa projektu:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

część:

**III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**  
**CZĘŚĆ III.2.4.1 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

temat:

**ZAJEZDZIA TRAMWAJOWA FRANOWO W POZNANIU**  
**CZĘŚĆ III.2 - HALA GŁÓWNA ZAJEZDNI**

adres:

**60-244 POZNAŃ, UL. FOLWARCZNA / UL. SZWAJCARSKA**  
**DZIAŁKI NR 1 / 1; 1 / 2; 1 / 3; część 2 (po podziale 2/3) ARK.06, OBR. KOBYLEPOLE**

inwestor:

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU**  
**60-244 POZNAŃ, UL. GŁOGOWSKA 131/133**

nazwa rysunku:

**SCHEMAT TABLICY TG5 - HALI GŁÓWNEJ**

autor:

techn. elektr.  
**ANDRZEJ PYKA**

nr uprawnień:

138/90 U.W. K-co  
specjal. instal. - inst. w  
zakresie instal. elektr.

podpis:

data podpisu:

26.04.2010

nr rysunku:

**III.2.4.1.27**

data opracowania:

26.04.2010

sprawdził:

mgr inż. elektr.  
**WŁODZIMIERZ FIKS**

nr uprawnień:

48/90 WL. U.M. Łódź  
specjal. instal. - inst. w  
zakresie instal. elektr.

podpis:

data sprawdzenia:

26.04.2010

znak:

**A-2743**

opracował:

mgr inż. elektr.  
**AGNIESZKA ADAMCZYK**

nr uprawnień:

data podpisu:

26.04.2010

faza:

**PW**

inż. elektr.  
**WIESŁAW GAŁGAN**

data podpisu:

26.04.2010