



## PROCEDURA

PJ7.4-01

Strona 8 z 14

ZAKUPY

Wydanie 1

## ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE-MATERIAŁÓW,WYROBÓW

F7.4-01

symbol zamawiającego	TR-15	data	21.06.2017	nr.zamówienia w ewidencji zamawiającego	462
obiekt	Katowice 40-778 ul.Bałtycka obok 182	żądany termin realizacji	12.07.2017	symbol adresata	PZ

1. p.	dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, parametry techniczne, nazwa handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.)	j.m.	ilość
1	Tablica TG+TP0+TA (wg. rys.1;2;3;)	kpl	1
2	Tablica TP1 (wg. rys.4)	kpl	1
3	Tablica TP2 (wg. rys.5)	kpl	1

Uwagi zamawiającego (wartość kosztorysowa, itd.): Rozdzielnice wykonać zgodnie z załączonymi schematami (5-rys.) oraz wymogami GZE Tauron Rejon Energetyczny Katowice.

Zamontować zamki energetyczne Master Key z kluczem lokatorskim (po 2 szt.).

Bloki rozdzielcze dopasować do kabli zasilających. Wykonać powłoki lakiernicze oraz zabezpieczenia lakiernicze. Kolor rozdzielnic RAL-7047 (jasnoszary).

Połączenia pomiędzy listwą zaciskową a zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz pomiędzy zabezpieczeniem przedlicznikowym a tablicą licznikową należy wykonać przewodami typu LgY o przekroju nie mniejszym niż 10mm<sup>2</sup> z zaprasowanymi na ich końcach tulejkami.

Aparatura firmy Schrack, ETL, Moeller, ABB, Schneider, Hager.

P.B. „DOMBUD” S.A.  
Kierownik TR-15

Marek Szewczuk

(podpis i pieczęć Kierownika  
jedn.org. składającego zamówienie)

nr zamówienia w ewidencji adresata	data	uwagi	podpis i pieczęć przyjmującego zamówienie

Niniejszy dokument jest własnością DOMBUD S.A. i żadna jego część nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody Prezesa Zarządu i Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemów Jakości. Dokument podlega aktualizacji i ewidencji.