

UWAGA:

1. Rzędną włączeń proj. przewodu wodociągowego w węźle w1 i w2 dostosować do rzędnej istniejących przewodów wodociągowych
2. Do górnej tworzącej przewodu mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw
3. Przed przystąpieniem do przewieru należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia

POZIOM PORÓWNAWCZY 25.00 m n.p.m.

	w1		Pz-1		Pz-2		Pz-3		Pz-4	w2
RZĘDNA TERENU ISTN.	39.47	39.50	38.97	38.76	37.70	36.67	35.35	35.35		
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	37.68	37.64	36.90	35.84	35.36	34.81	33.35	33.10		
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.79	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	2.00	2.25		
SPADKI, DŁUGOŚCI		5.50 / 7.3‰	5.50 / 134.5‰	8.00 / 132.5‰	10.00m / 103‰	23.50m / 62.1 ‰				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø110x10,0mm PE100RC L=54.00m									
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.50	11.00	19.00	23.70	29.00	52.50	54.00		
		5.50	5.50	8.00	10.00	23.50				

Generator rysunkowy 7.32c (www.epl-graf.com.pl)

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o. DZIAŁ PROJEKTOWANIA I PLANOWANIA INWESTYCJI		
Obiekt	**Branża**	**Stadium**
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Frycza – Modrzewskiego spinającego sieć wodociągową w ul. Bydgoskiej z ul. Zakładową w Bydgoszczy	sanitarna	PB
	Opracował	mgr inż. Radosław Bacławski
	Projektant	inż. Anna Majder nr upr. KUP/0064/POOS/06
Przedmiot opracowania	**Sprawdził**	mgr inż. Bartłomiej Szatkowski nr upr. KUP/0138/POOS/10
Profil podłużny przewodu wodociągowego	**Data**	**Skala** / **Nr rysunku**
	04.06.2018r.	1:100/500 / 2