

BETON C25/30
OTULINA a=3,5cm
STAL A-IIIN (B-500SP)

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE:

GR.25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM 25P+W KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE CEM-WAP KLASY 10MPa

NADPROŻA PREFABRYKOWANE:

STRUNOBETONOWE 14x14cm (OZN. NA RYS. JAKO NSB)

±0,00= wg PZT

UWAGI:

- DOKŁADNY ROZKŁAD ŚCIAN DZIAŁOWYCH ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY- NALEŻY UWZGLĘDNIĆ LOKALIZACJĘ ŚCIAN WZGLĘDEM UKŁADU BELEK STROPOWYCH
- NA WSZYTSKICH ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH WYKONAĆ ŻELBETOWE WIEŃCE OBWODOWE
- PRZED BETONOWANIEM STROPU, UŁOŻYĆ DODATKOWE SIATKI ZBROJENIOWE PRZYPODPOROWE- DOSTARCZANE RAZEM ZE STROPEM, ORAZ UWZGLĘDNIĆ OSTATECZNY UKŁAD ŚCIAN DZIAŁOWYCH PIĘTRA (POD ŚCIANKAMI NALEŻY UKŁADAĆ PODOWJONE BELKI)`

ELEMENTY MUROWANE, PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM 25P+W

ELEMENTY MUROWANE, CEGŁA PEŁNA KLASY 20MPa

ELEMENTY ŻELBETOWE, BETON C30/37 ZBROJONY STALĄ A-IIIN

Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową. Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, pod warunkiem zastosowania materiałów o właściwościach nie gorszych od podanych. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli są przedmiotem norm państwowych – zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiednich norm. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA LOKALAMI MIESZKALNYMI

P.B.

Inwestor:	BEGIER INVEST SP. J. Jelonek, ul.Obornicka 8a, 62–002 Suchy Las
adres inwestycji:	Bogdanowo gm. Oborniki dz.nr ewid. 58/10

KONS.

03.2020

RZUT PIĘTRA

1:50

projekt:	mgr inż. Wojciech Bernat upr.nr: WKP/0235/POOK/17
sprawdzenie:	mgr inż. Mariusz Chmielewski upr.nr: 34/91/PW

3