



#### LEGENDA:

- - INSTALACJA C.O. PROJEKTOWANA  
— — — - INSTALACJA C.O. ISTNIEJĄCA W LOKALACH

Główne przewody poziome wykonane z rur PP-R prowadzić pod stropem pomieszczeń piwnicy. Przewody pionowe wykonane z rur PP-R na klatce schodowej należy prowadzić po ocianach, przewody wykonane z rur miedzianych od ciepłomierzy w obrębie klatki schodowej należy prowadzić w brzdach podłóg i ocian. Przewody w mieszkaniach należy prowadzić po ocianach.

## KONSTRUKCJON

**58-160 Świebodzice; ul. M.C. Skłodowskiej 18b/2**

temat:

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i cwu wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na posadowienie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ludwika Rydygiera 59 we Wrocławiu, dz. nr 49, obręb 05 Plac Grunwaldzki

inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ludwika Rydygiera 59 50-248 Wrocław

#### branża instalacje sanitarne

projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08
sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	DOŚ/IS/1606/01

tytuł rysunku:

Rzut piwnicy - instalacja c.o.

data:	stadium:	skala:	nr rys.:
15.02.2016	PW	1:100	2