

LEGENDA:

– INSTALACJA C.O. PROJEKTOWANA

– INSTALACJA C.O. ISTNIEJĄCA W LOKALACH

Główne przewody poziome wykonane z rur PP–R prowadzić pod stropem pomieszczeń piwnicy. Przewody piony wykonane z rur PP–R na klatce schodowej należy prowadzić po ścianach, przewody wykonane z rur miedzianych od ciepłomierzy w obrębie klaki schodowej należy prowadzić w bruzdach pod płytą i ścian. Przewody w mieszkaniach należy prowadzić po ścianach.

KONSTRUKCJON

58-160 Świebodzice; ul. M.C. Skłodowskiej 18b/2

temat:

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i cwu wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na posadowienie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ludwika Rydygiera 59 we Wrocławiu, dz. nr 49 , obręb 05 Plac Grunwaldzki

inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ludwika Rydygiera 59 50–248 Wrocław

branża instalacje sanitarne

projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	
sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	DOS/IS/1606/01	

tytuł rysunku: Rzut 2 piętra– instalacja c.o.

data:	stadium:	skala:	nr rys.:
15.02.2016	PW	1:100	5