



LEGENDA:

----- - INSTALACJA C.O. PROJEKTOWANA

— — - INSTALACJA C.O. ISTNIEJĄCA W LOKALACH

Główne przewody poziome wykonane z rur PP-R prowadzić pod
 stropem pomieszczenia piwnicy. Przewody pionowe wykonane z rur
 PP-R na klatce schodowej należy prowadzić po ocieplanych,
 przewody wykonane z rur miedzianych od ciepłomierzy w obrębie
 klatki schodowej należy prowadzić w bruzdach podłóg i ocieplanych.
 Przewody w mieszkaniach należy prowadzić po ocieplanych.

KONSTRUKCJON

58-160 Świebodzice; ul. M.C. Skłodowskiej 18b/2

temat:

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i cwu wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego
 na posadowienie węża ciepłego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ludwika
 Rydygiera 59 we Wrocławiu, dz. nr 49, obręb 05 Plac Grunwaldzki

inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ludwika Rydygiera 59 50-248 Wrocław

branża instalacje sanitarne

projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08
sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	DOŚ/IS/1606/01

tytuł rysunku:

Rzut 3 piętra- instalacja c.o.

data:	stadium:	skala:	nr rys.:
15.02.2016	PW	1:100	6