




Proj. szafka pomiarowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
nr **Z5703821** do dz. nr 120/8



Istniejący słup linii 0,4kV
nr 102 (typu E)
Proj. ograniczniki przepięć
BOP-R 0,5/10kA

Proj. kabel YAKXS 4x120 mm² L=106/120m
Proj. bednarka FeZn 25x4 L=120m



Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim
po stronie 0,4kV
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-C

Inwestor				
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin				
Biuro projektowe Enstel s.c. ul. Pochyla 34/2A 77-100 Bytów		DATA	NAZWIŚKO / nr uprawnień	PODPIS
		OPRACOWAŁ	02.2022 mgr inż. Zenon Płotka 112/98/Sł	
		PROJEKTOWAŁ	02.2022 mgr inż. Zenon Płotka 112/98/Sł	
		SPRAWDZIŁ		
OBIEKT:		NAZWA RYSUNKU:		Skala
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV		Schemat elektryczny		bs
na dz. nr 300, 127/2, 127/1 i 120/6 dla zas. dz.		40		Nr rys.
nr 120/8 w m-ci Sąpolno, gm. Człuchów				EA
				Nr zadania:
				OBI/82/2104049