KBL SN 30%

Nr. 22

Myślibórz – Trojanowice

Proj. Stacja Trafo. Napowietrzna 15/0,4kV (WYMIANA) - szt. 1
- St. 6-0826 Joaniów 63kVA (ŻH 15 rok 1965)

Proj. ZK-SN 15kV (3 polowe) – szt. 1

Proj. Linia kablowa 15kV 3xXRUHAKXs 1x120 mm² - dł. 3760 m.

Proj. Słup wirowany (WYMIANA) – szt. 4
- nr. 13 Typ: Drewniany-10 pojedyńczy (Obostrzenie początku 1 stopnia, obostrzenie końca 1 stopnia)
  + Rozłącznik 15kV – szt. 1
- nr. 20 Typ: Drewniany rozkraczny (Obostrzenie początku brak, obostrzenie końca brak)
- nr. 102 Typ:ŻN-12 Bet. rozkraczny (Obostrzenie początku 1 stopnia, obostrzenie końca 2 stopnia)
- nr. 30 Typ:ŻN-12 Bet. pojedyńczy (Obostrzenie początku brak, obostrzenie końca brak)

Wyprowadzenie obwodów na istniejącą sieć 0,4kV
z proj. Stacji Napowietrznej i Kontenerowej
YAKXs 4x120 mm² - dł. 160 m.

Wymiana słupów 0,4kV – szt. 2

Demontaż:

~~XXXXXXXX~~ Linia Napowietrzna 15kV - AFL – dł. 2595 m.
Linia Napowietrzna 0,4kV - AL – dł. 100m.

Odłączniki:
- 6-O-1358 (ON 3V)

Rozłącznik:
- 6-R-1297 (RUN III 24/4 rok 2016)

6-0822
Irenów
63kVA

6-0826
Joaniów
63kVA

6-0827
Przyłęk
63kVA

6-0789
Sylwerynów
40kVA

6-0790
Stanisławów
40kVA

6-0985
Stanisławów
63kVA

ZAPAS NA ZK-SN, REALIZACJA W ETAPIE 4

WYMIANA ST. 6-0789 SYLWERYNÓW NA KONTENEROWĄ W ETAPIE 2.