

Numer R/14/037659

Miejscowość Toruń

Data 26-08-2014

WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIĘCIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA – OPERATOR SA
Oddział w Toruniu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr działki): Złotaria, ul. Ciechocińska 9
gm. Lubicz, działka numer 93/4, 92/9
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Obwód [nN] - obw 100 [NN 1-1674-01] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 3.3. Urządzenia nn:
Wykonać wpięcie w istniejący kabel YAKXS 4x35mm² ze złącza kablowego ZK-1b+TL ul. Ciechocińska 6B kierunek złącze kablowe ZK-1b/R/P-1 zlokalizowane w granicy działki nr 92/4. Wpięty kabel YAKXS 4x35mm² dł. ok. 2x8m wprowadzić do projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej w granicy działki od strony drogi.
 - 3.4. Demontaże:
Zdemontować istniejące przyłącze napowietrzne
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
skrótowy
 - 4.2. Inne wymagania:
-
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGIA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Zieliński Adam
OPRACOWAŁ
tel. (56) 6595684

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu
Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń

Kierownik Działu
Zarządzania Inwestycjami

Renata Suchań
Renata Suchań

Dział Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji w Toruniu
ul. Pl. Fryderyka Skarbka 7/9
87-100 Toruń

Kaszubski Jan
ul. Legionów 32/6
87-100 Toruń

Toruń, 16 marca 2015 roku

Znak: MMD/100/2015
Dot. pisma nr 1968 z dn.10.03.2015
Uzgodnienie ZUD: MMD/87/T/2015
Dotyczy warunków technicznych nr R/14/037659 z dnia 26.08.2014

Dotyczy:

Uzgodnienie przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych dla projektu budowlanego na:

Budynek mieszkalny - jednorodzinny

Złotoria ul. Ciechocińska 9, gm. Lubicz, dz. nr 93/4, 92/9

Zakres projektu:

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| - kabel YAKXS 4x35mm ² | l=30m |
| - szafka P1-Rs/LZV/LZR/F | szt-1 |
| - mufa ZRM-2 | szt-2 |

demontaż:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| - przewód AsXSn 4x25mm ² | l=23m |
| - stojak dachowy rurowy | szt-1 |

Przedłożony projekt uzgadniamy bez uwag

Z poważaniem

Kontakt;

Krzysztof Kulbaczewski

056-470-6280

Informacja dodatkowa: Praca z wyłączeniem odbiorców – 4,5 godz. + PPN

Dokumentacji Energetycznej

Marek Nędzka
Marek Nędzka

Kierownik Działu
Zarządzania Inwestycjami

Renata Suchoń
Renata Suchoń

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Jednostka ewidencyjna: Lubicz 041504_2
Obręb: Złotoria 0019
Działka: 84/8, 85, 92/9, 93/4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obr. Złotoria 0019: dz. 84/8, 85, 92/9, 93/4, 325

Sekcje mapy: 6.190.26.10.2.3; 6.190.26.10.2.1

Selekcja mapy: Mapa numeryczna KERG GOD.6640.214.2015

Mapę sporządzono na podstawie pomiaru w terenie z dnia 21.01.2015r.

Służebności gruntowych nie ustalono

Układ współrzędnych 2000 PO Kronsztadt 86

SKALA 1:500

Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 6 (18°), układ odn.: Kronsztadt 86

STARSZY GEODETA
TORUNIU
ul. Towarowa 4-3, 87-100 Toruń
niniejsze opracowanie stanowi
załącznik nr ... do pozwolenia
nr ABA-... z dnia 2015.09
27 MAR. 2015

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOOBRĘBOWE
„DAWIDA”

mgr inż. Witold Nowak

87-100 Toruń, ul. Armii Ludowej 40-42

tel. 56 651 31 53, kom. 601 032 080 RVI

MPE 0001 0001 0001

GEODETA UPRAWNIONY

w bud.

mgr inż. Witold Nowak

Zaświadczenie Nr 1908

zam. 87-100 Toruń, ul. Armii Ludowej 40-42

tel. 0-56 651 31 51, kom. 0-56 822 080

Nie wyklucza się istnienia w terenie również
urządzeń podziemnych ułożonych, a nie
zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa została wykonana bez ustalenia
obciążeń służebnościami gruntowymi
ujawnionymi w księgach wieczystych

Istn. przyłącze napow. 4xSn4x25 zdemontować.

ENERGA OPERATOR S.A.

Działalność w Toruniu

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE KABLOWE

do budynku mieszkalnego

Złotoria ul. Ciechocińska 9 dz. nr 93/4

Projekt zagospodarowania

93/5 dz. nr 293/4, 325.

Projektant inż. Jan Kaszubski

inż. Jan Kaszubski

dot. bud. kablowego przyłącza i
roboót i sporządzenia projektu instalacji
i urządzeń elektrycznych bud. mieszkalnych

Data oprac. styczeń, 2015r.

Unow. 42N/5600/919M2/2014/14116/1


Skala 1 : 500

Nr rys. E - 001

8 STY. 2015

STARSZY GEODETA

proj. P1-RS/LZV/LZR/F
Złоторia ul. Ciechocińska 9
dz. nr 93/4



VLZ do bud. mieszkalnego

2 x YAKXS 4x35 mm²/15m

Istnieją. YAKXS 4x35 mm²

kierunek ZK-1b+TL ul. Ciechocińska 6B

Istnieją. YAKXS 4x35 mm²

kierunek ZK-1/R/P-1 dz. nr 92/4

2XZRM2/35

W TORUNIU
ul. Towarowa 4-3, 87-100 Toruń
niniejsze opracowanie stanowi
załącznik nr 1
do załącznika
nr 1
z dnia 27 MAR. 2015
opis

Przebieg	Ind. i wy. budowl.
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Toruń Toruń Pl. Fr. Skarbka 7/9	Projektant <i>[Signature]</i> mgr. bud. 620/14 w specjalności: kierownik projektu i opracowanie projektu instalacji elektrycznej w bud. mieszkalnego
PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE KABLOWE do budynku mieszkalnego Złоторia ul. Ciechocińska 9 dz. nr 93/4	Data oprac. styczeń, 2015r.
SCHEMAT ZASILANIA	Skala
	Nr rys. E - 003