

Numer R/15/039725	Miejscowość Toruń	Data 28-08-2015
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

*900 131 300 9*

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: rozwiązanie kolizji

Adres (Nr działki): Gostkowo

gm. Łysomice, działka numer 69

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Obwód [nN] - OBW.600 OŚWIETLENIE ULICZNE [NN 1-0329-06] -

2.2. Obwód [nN] - PAPOWO [NN 1-0329-02] - istn. słup linii napowietrznej nN;

2.3. Obwód [nN] - OBW.500 ORLIK 2012 [NN 1-0329-05] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

3.2. Stacja transformatorowa:

3.3. Urządzenia nn:

Istniejące stanowisko linii napowietrznej nN nr 207/507 wymienić na żerdź wirowaną typu E 9/12, który ustawić w miejscu niekolidującym z projektowanym chodnikiem.

Z uwagi na istniejącą sieć oświetlenia ulicznego na przedmiotowym słupie, Wnioskodawca zwróci się również do Energa Oświetlenie z wnioskiem o określenie warunków przebudowy.

3.4. Demontaże:

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
nie wymagany

4.2. Inne wymagania:

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-letni od daty ich określenia.

PSP : *391 20 15/099 INN-01860*

Zlec. Controlling. : *16.01.2016*

Termin real. inwest. *16.01.2016*

*Wymiana słupów  
E-9/12 szt 1.  
montaż w miejsce  
niekolidujących.*

Boniecki Tomasz

OPRACOWAŁ

tel. 56 470 6274

Kierownik  
Działu Projektów

*Dariusz Włodarczyk*

DYREKTOR REJONU

*Andrzej Krawulski*

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu  
Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń

*2 planasemym wytycznymi  
odbioredo 5h*

Województwo: kujawsko-pomorskie  
Powiat: toruński  
Jednostka ewidencyjna: 1506\_2  
Ogólny: Gostkowo 0001  
Działka: 69

Toruń dn. 2014-09-23  
Sporządził(a) wydruk: Maria Jolanta Wiśniewska

