


SZAFA SO 77
Moc przyłączeniowa 12 kW (na podstawie zab. przedlicznikowego)
$P_i = P_z$ = 0,1 + 0,05 = 0,15 kW (istniejąca + rozbudowa)
$I_B$ = 0,23 A
$I_N$ = 35 A gG (na słupie)

OBWÓD I
$P_i = P_z$ = 0,1 + 0,05 = 0,15 kW
$I_B$ = 0,23 A
$I_N$ = 13 A

LEGENDA:

- Proj. latarnia: słup h = 8 m, bez wysięgnika, oprawa LED 13,4 W
- -21,0m- (42,0m): Odległość pomiędzy latarniami; Długość kabla
- Projektowany kabel
- Projektowany uziom słupa

UWAGI:
1) Kolorem szarym wrysowano stan istniejący, czarnym - projektowany.

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

układ sieci:
TN-C

ENEO PROJEKT
ENEO PROJEKT MICHAŁ KACZMAREK
UL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA
NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605
TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEOPROJEKT@GMAIL.COM
WWW.ENEO-PROJEKT.PL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INWESTOR | Gmina Tarnowo Podgórne<br>ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne | | | | |
| INWESTYCJA | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Nowina, Baranowo gm. Tarnowo Podgórne. | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | **Schemat ideowy zasilania.** | | | | |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY | | | | |
| BRANŻA | Elektryczna | | | Rozmiar: | Skala: |
| PROJEKTOWAŁ | mgr. inż.<br>Michał Kaczmarek 1/17_6 | WKP/0386/POOE/13 | | 297x420 | ---:--- |
| OPRACOWAŁ | mgr. inż.<br>Robert Dudziak | --- | | Data:<br>11.2020 | Nr rys.<br>**E-2** |