

cz. 38/1/2

załącznik graficzny

3-1356

Dąbrowa K.R.

75kVA

Legenda:

- wymiana istn. słupa SN 15kV o nr 2 na słup wirowany z rozłącznikiem z uzmiennikiem i głowicą kablową Kgr


- demontaż istn. linii SN 15 kV

- proj. linia kablowa SN 15 kV 3xXRUHAKXS 120mm²

- przebudowa istn. stacji (3-1356) na STSRko wraz ze zmianą lokalizacji, przełożenia istn. transformatora

- demontaż istn. linii napowietrznej nN 0,4 kV typu Al 35mm² (obw. 03) ok. 18m

- wymiana linii napowietrznej nN na linię z przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x70mm² na odcinku od proj. stacji do pierwszego stanowiska słupowego wraz z jego wymianą oraz z wymianą linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na linię z przewodami



linia SN Jawor - Dąbrowka

B. Adasiewicz