



GMINA BIAŁY BÓR

78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10

tel. 943739002, 943739029, fax. 943739745

www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

Biały Bór, dnia 18.08.2022 r.

Nr sprawy: RIZP.271.31.2022.DO

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający:

Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór

Tel. 94 37 390 02 w. 514

e-mail: gmina@bialybor.com.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Dostawa agregatów prądotwórczych

Rodzaj zamówienia: *(usługa/dostawa/robota-budowlana*)*

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń:

1.1 Agregat prądotwórczy min. 7,0 kW

Spełniający wymagania min.:

Poziom zakłóceń: THD <5 %

Prąd startowy prądnicy: 300%

Klasa izolacji prądnicy: H

Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 8-10 h

Obniżony poziom hałasu: do 98 dB (A)

Gotowość do pracy w trybie: ręcznym i automatycznym

Cyfrowa regulacja napięcia: $\pm 1,5$ % na każdej fazie

Częstotliwość: 50/60 Hz

Napięcie: 400/230 V

Moc 3~ maks./znam.: 12,5 / 11,3 kVA

Prąd znamionowy 3~: 16,4 A

Moc 1~ maks./znam.: 7,0 / 6,5 kW

Prąd znamionowy 1~: 28,3A

Chłodzenie: Powietrze

Cylindry: 2

Takt: 4

Rozruch: Manualny + rozrusznik

Paliwo: Benzyna lub Olej napędowy

Zbiornik: 45 L (lub zapewniający wymagany czas pracy)

Spalanie (Moc 75%): 4,5 L/h

Waga: 120-130 kg

Cyfrowy AVR

Gniazdo 230 V 16 A
Gniazdo 400V 32 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Czujnik ciśnienia oleju
Tłumik z przyłączem węża do spalin
Akumulator
Licznik czasu pracy
Wąż do spalin min. 4 mb
Zestaw transportowy (koła, uchwyt)
Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów)

1.2 Agregat prądotwórczy min. 3,5 kW

Spełniający wymagania min.:

Poziom zakłóceń: **THD <3 %**
Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): **8-10 h**
Obniżony poziom hałasu: **do 98 dB (A)**
Gotowość do pracy w trybie: **ręcznym i automatycznym**
Regulacja napięcia: **± 1 % na każdej fazie**
Częstotliwość: **50/60 Hz**
Napięcie: **230 V**
Moc 1~ maks./znam.: **3,5 / 3,2 kW**
Chłodzenie: **Powietrze**
Cylindry: **1/2**
Takt: **4**
Rozruch: **Manualny + elektryczny**
Paliwo: **Benzyna lub Olej napędowy**
Zbiornik: **8 L (lub zapewniający wymagany czas pracy)**
Spalanie (Moc 75%): **1,5 L/h**
Waga: **40-50 kg**
Gniazdo 230 V 16 A – **2 szt.**
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Czujnik ciśnienia oleju
Tłumik z przyłączem węża do spalin
Akumulator
Wąż do spalin min. 4 mb
Zestaw transportowy (koła, uchwyt)
Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów)

1.3 Agregat prądotwórczy min. 2,5 kW

Spełniający wymagania min.:

Poziom zakłóceń: **THD <3 %**
Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): **8-10 h**
Obniżony poziom hałasu: **do 98 dB (A)**
Gotowość do pracy w trybie: **ręcznym i automatycznym**
Częstotliwość: **50/60 Hz**
Napięcie: **230 V**
Moc 1~ maks./znam.: **2,5 / 2,3 kW**
Chłodzenie: **Powietrze**
Cylindry: **1/2**
Takt: **4**
Rozruch: **Manualny lub elektryczny**
Paliwo: **Benzyna lub Olej napędowy**
Zbiornik: **4 L (lub zapewniający wymagany czas pracy)**
Spalanie (Moc 75%): **1,5 L/h**
Waga: **20-30 kg**

Gniazdo 230 V 16 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Czujnik ciśnienia oleju
Tłumik z przyłączem węża do spalin
Wąż do spalin min. 4 mb
Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów)

Agregaty muszą być przystosowane m.in. do pracy z urządzeniami elektronicznymi w tym komputerami, kotłami gazowymi i pompami oraz posiadać stałą sinusoidę.

Serwis – oficjalny punkt serwisowy na terenie Polski (produkt z polskiej sieci dystrybucyjnej).

Zamawiający w wyniku prowadzonego postępowania zamierza zakupić spalinowe agregaty prądotwórcze w ilości do 3 szt., jednak ostateczny wybór urządzeń (zgodnie z kategoriami mocy urządzeń określonymi w pkt. 1.1, 1.2 lub 1.3) będzie wynikał z wysokości ich cen względem budżetu przewidzianego na realizację zadania.

Zamawiający przewiduje możliwość zakupu poszczególnych urządzeń od różnych oferentów, którzy zaoferują najniższą ofertę dla danej kategorii obiektu (pkt. 1.1, 1.2 lub 1.3).

2. Termin / warunki wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – **do 30 września 2022 r.**

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – **Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór tel. 94 37 390 02 w. 538**

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Dawid Olejnik, tel. 943739002 wew. 514
e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają niezbędne uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru lub zawierającą min informacje jak w załączonym wzorze,
- Kartę techniczną oferowanego urządzenia na potwierdzenie spełnienia wymagań zawierającą informacje odpowiadające wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego (w języku polskim lub z tłumaczeniem).

Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę na całe zadanie lub na poszczególne części.

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- *Najniższej ceny* – **Cena - 100%**
- *Inne kryteria oceny ofert:* **ND**
- *Zamawiający wybierając ofertę będzie się kierował najniższą ceną poszczególnych urządzeń a nie całej oferty. Umowa dostawy zostanie zawarta z wykonawcą lub wykonawcami, których*

oferta na poszczególne urządzenie jest najniższa.

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „Formularz ofertowy”,
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia **19.08.2022 r., do godz. 14:00** w siedzibie zamawiającego **Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór** w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: **gmina@bialybor.com.pl**,
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **22.08.2022 r.** w siedzibie zamawiającego.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy”

Sporządził: Dawid Olejnik

Biały Bór, 17.08.2022 r.

Zatwierdzam:

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski