



LEGENDA

⊕ Istniejący słupek oświetleniowy

● Oprawa rtęciowa/sodowa 250W

⦿ Oprawa metahalogenowa 400W

— Kabel układany w ziemi

=== Kabel układany w przepuście kablowym

UWAGI:

1. Typy i rozmieszczenie opraw zgodnie opisem przedmiotu zamówienia
2. Kable prowadzić zgodnie z N-SEP-E-004 po trasach starych kabli
3. W słupach kable należy łączyć z wykorzystaniem złącz słupowych dostosowanych do typu i ilości kabli

FAZA I TYTUŁ PROJEKTU		
PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO STRAŻNICY LSP WRAZ Z MODERNIZACJĄ NAWIERZCHNI		
TREŚĆ RYSUNKU:		
SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA PROJEKTOROWEGO W REJONIE LSP		
ZESPÓŁ OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO		
funkcja	imię i nazwisko	data
OPRACOWAŁ	Biuro Techniczne – Zespół Oświetlenia Nawigacyjnego	STYCZEŃ 2023
skala	nr rys.	rew.
/	RYSunek 2 - PPL-TTien-LSP	0