


TECHNOLOGIA UKŁADANIA I MONTAŻU RUR Z PCV I PE

ROBOTY ZIEMNE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPYWANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU



1. **NIEDOPUSZCZALNE** jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. **NIEDOPUSZCZALNE** jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

| PROJEKT BUDOWLANY | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------|
| Inwestycja | BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO INWESTYCJI P. „BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZATNIOWO-SANITARNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM: ETAP I” | | |
| Lokalizacja | Działka nr ewid.72/4,72/6 obręb 0016 Zduńska Wo PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | | |
| Temat rys. | TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUR Z PCV I PE | Skala ----- | Nr rys.S-3 |
| Inwestor |  Gmina Miasto Zduńska Wola ul. Stefana Żółtackiego 12 98-220 Zduńska Wola | | |
| Projekt | PRB CONSULTING JAROSŁAW BACHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03 | | |
| PRZYŁĄCZE KAN. DESZCZOWEJ | | nr upr. | podpis |
| Opracował: | mgr inż. Anna Czyżewska | | |
| Opracował: | mgr inż. Agnieszka Marzec | | |
| Projektował: | mgr inż. Monika Polek | PDK/0131/POOS/09 | |
| Opiniował: | | | |