

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 675 68 10, faks 85 66 45 980
marek.powajbo@psgaz.pl

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

Białystok, 06.12.2018

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.415.18

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy kanału sanitarnego w ul. Zacisznej w Nowodworcach - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 06.12.2018r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **837/B/2018**) pod następującymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odległości poziomych skraju projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących i projektowanych sieci gazowych PE – 0,5m.
2. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących i projektowanych sieci gazowych PE – 0,4m.
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić aktualny przebieg, rzędne oraz materiał sieci gazowej i uwzględnić w dokumentacji projektowej
4. Wykonawca zobowiązany jest do formalnego powiadomienia **Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku** tel. Kontaktowy 85-66-45-905, 85-66-45-914 – o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej.
5. Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącą siecią gazową podlega odbiorowi przez przedstawiciela **Zakładu w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku**.
6. Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze strefy kontrolowanej sieci gazowej – w pasie terenu o szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie – pod warunkiem zabezpieczenia gazociągu w wykopie

- przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca!**
7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym** w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – koncepcji rozwiązań projektu.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej;
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych.
 11. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
 12. **Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.**

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Paweł Borkowski