

Załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu

1. SE 220/110 KV WRZOSOWA

W zakresie dostosowania do NC ER
<ol style="list-style-type: none">1. Budowa budynku potrzeb własnych wraz z wymaganymi instalacjami wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury wokół stanowiska. W budynku należy zainstalować m.in. cztero-sekcyjną rozdzielnię 400/230 V AC (rozdzielnia zasilana będzie 4 kablami z rozdzielni 400/230 V AC własności TAURON Dystrybucja), szafę pomiaru energii potrzeb własnych oraz szafę telemechaniki.2. Zakup i montaż nowej cztero-sekcyjnej rozdzielnicy potrzeb własnych 0,4 kV z automatyką SZR.3. Wprowadzenie istniejących zasilających do nowej rozdzielnicy potrzeb własnych 0,4 kV.4. Przepięcie i uporządkowanie istniejących obwodów odpływowych.5. Przygotowanie stanowiska dla agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury wokół stanowiska.6. Dostawa agregatu do zabudowania w kontenerze wraz ze zbiornikiem zapewniającym zasilanie odbiorów przez min 24 h.7. Wykonanie przyłącza agregatu do podłączenia agregatu stacjonarnego i przewoźnego.8. Rozbudowa systemu SOT w związku z budową nowych budynków.9. Demontaż wyeksploatowanej infrastruktury, przyłącza agregatu przewoźnego, starych rozdzielnic.10. Przeniesienie istniejącego kontenera ppoż. do nowej lokalizacji.11. Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Dodatkowe informacje
-