Numer ogłoszenia: **23738340**	A R C H I W A L N E
Kategoria ogłoszenia:	przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:	2022-08-18
Przedmiot ogłoszenia:	**Dostawa agregatów prądotwórczych**
Organizator:	**Urząd Miejski w Białym Borze**
Adres:	ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
Województwo / powiat:	zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo:	Polska
Telefon / fax:	tel. 94 37 390 02 w. 538
E-mail:	gmina@bialybor.com.pl
Opis:	DOSTAWA agregatów prądotwórczych Rodzaj zamówienia: 1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia): Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń: 1.1 Agregat prądotwórczy min. 7,0 kW Spełniający wymagania min.: Poziom zakłóceń: THD <5 % Prąd startowy prądnicy: 300% Klasa izolacji prądnicy: H Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 8-10 h Obniżony poziom hałasu: do 98 dB (A) Gotowość do pracy w trybie: ręcznym i automatycznym Cyfrowa regulacja napięcia: ? 1,5 % na każdej fazie Częstotliwość: 50/60 Hz Napięcie: 400/230 V Moc 3~ maks./znam.: 12,5 / 11,3 kVA Prąd znamionowy 3~: 16,4 A Moc 1~ maks./znam.: 7,0 / 6,5 kW Prąd znamionowy 1~: 28,3A Chłodzenie: Powietrze Cylindry: 2 Takt: 4 Rozruch: Manualny + rozrusznik Paliwo: Benzyna lub Olej napędowy Zbiornik: 45 L (lub zapewniający wymagany czas pracy) Spalanie (Moc 75%): 4,5 L/h Waga: 120-130 kg Cyfrowy AVR Gniazdo 230 V 16 A Gniazdo 400V 32 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik ciśnienia oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin Akumulator Licznik czasu pracy Wąż do spalin min. 4 mb Zestaw transportowy (koła, uchwyt) Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów) 1.2 Agregat prądotwórczy min. 3,5 kW Spełniający wymagania min.: Poziom zakłóceń: THD <3 % Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 8-10 h Obniżony poziom hałasu: do 98 dB (A)

	Gotowość do pracy w trybie: ręcznym i automatycznym Regulacja napięcia: ? 1 % na każdej fazie Częstotliwość: 50/60 Hz Napięcie: 230 V Moc 1~ maks./znam.: 3,5 / 3,2 kW Chłodzenie: Powietrze Cylindry: 1/2 Takt: 4 Rozruch: Manualny + elektryczny Paliwo: Benzyna lub Olej napędowy Zbiornik: 8 L (lub zapewniający wymagany czas pracy) Spalanie (Moc 75%): 1,5 L/h Waga: 40-50 kg Gniazdo 230 V 16 A - 2 szt. Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik ciśnienia oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin Akumulator Wąż do spalin min. 4 mb Zestaw transportowy (koła, uchwyt) Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów) 1.3 Agregat prądotwórczy min. 2,5 kW Spełniający wymagania min.: Poziom zakłóceń: THD <3 % Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 8-10 h Obniżony poziom hałasu: do 98 dB (A) Gotowość do pracy w trybie: ręcznym i automatycznym Częstotliwość: 50/60 Hz Napięcie: 230 V Moc 1~ maks./znam.: 2,5 / 2,3 kW Chłodzenie: Powietrze Cylindry: 1/2 Takt: 4 Rozruch: Manualny lub elektryczny Paliwo: Benzyna lub Olej napędowy Zbiornik: 4 L (lub zapewniający wymagany czas pracy) Spalanie (Moc 75%): 1,5 L/h Waga: 20-30 kg Gniazdo 230 V 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe Czujnik ciśnienia oleju Tłumik z przyłączem węża do spalin Wąż do spalin min. 4 mb Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów) Agregaty muszą być przystosowane m.in. do pracy z urządzeniami elektronicznymi w tym komputerami, kotłami gazowymi i pompami oraz posiadać stałą sinusoidę. Serwis - oficjalny punkt serwisowy na terenie Polski (produkt z polskiej sieci dystrybucyjnej). Zamawiający w wyniku prowadzonego postępowania zamierza zakupić spalinowe agregaty prądotwórcze w ilości do 3 szt., jednak ostateczny wybór urządzeń (zgodnie z kategoriami mocy urządzeń określonymi w pkt. 1.1, 1.2 lub 1.3) będzie wynika! z wysokości ich cen względem budżetu przewidzianego na realizację zadania. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu poszczególnych urządzeń od różnych oferentów; którzy zaoferują najniższą ofertę dla danej kategorii obiektu (pkt. 1.1, 1.2 lub 1.3).
Miejsce i termin składania ofert:	Forma, miejsce i termin złożenia oferty: - ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -,,Formularz ofertowy" - ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 19.08.2022 r., do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Biały Bór, Ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@bialybor.com.pl, - oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, - wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
Otwarcie ofert:	Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.08.2022 r. w siedzibie zamawiającego.
Termin składania:	2022-08-19
Miejsce i termin realizacji:	Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 września 2022 r.
Wymagania:	Opis wymagań stawianych wykonawcy: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają niezbędne uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania. 5. Zawartość oferty. Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: - Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru lub zawierającą min informacje jak w załączonym wzorze, - Kartę techniczną oferowanego urządzenia na potwierdzenie spełnienia wymagań zawierającą informacje odpowiadające wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego (w języku polskim lub z tłumaczeniem). Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę na całe zadanie lub na poszczególne części. 6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: - cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto, - cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji. 7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: - Najniższej ceny - Cena -100%

	- Inne kryteria oceny ofert: ND - Zamawiający wybierając ofertę będzie się kierował najniższą ceną poszczególnych urządzeń a nie całej oferty. Umowa dostawy zostanie zawarta z wykonawcą lub wykonawcami, których oferta na poszczególne urządzenie jest najniższa. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach: 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4; 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana
Kontakt:	Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór tel. 94 37 390 02 w. 538 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: - Dawid Olejnik, tel. 943739002 wew. 514 e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl
Numer dokumentu:	RIZP.271.31.2022.DO
Źródło:	Internet i własne

Załączniki: ZIP załącznik